LEGENDA

▬	LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ INSTALAÇÃO DE EMBUTIR COM REATORES DE AFP E PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA EXTRA LUZ DO DIA - 2X18W
▬	LUMINÁRIA FLUORESCENTE P/ INSTALAÇÃO EMBUTIR, COM REATORES DE AFP E PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA EXTRA LUZ DO DIA - 2X32W
◎	LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO INTERNA, COM ALOJAMENTO PARA COM REATORES DE AFP , PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - 150 W, REFLETOR EM ALUMÍNIO.
———	ELETRODUTO EM PVC APARENTE EM PAREDE OU LAJE .
- - - - -	ELETRODUTO EM PVC NO PISO
═══	PERFILADO GALVANIZADO 38 x 38 mm
▭	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA SEM TAMPA - DIMENSÕES INDICADAS
T/ T/ T	INDICAÇÃO DOS CONDUTORES: TERRA (COR VERDE), RETORNO (COR BRANCA), FASE (CORES R=PRETA, S=AMARELA e T=VERMELHA) E NEUTRO (COR AZUL CLARO) .
S	INTERRUPTOR SIMPLES
S_2	INTERRUPTOR DUPLO
S_{3W}	INTERRUPTOR TREE-WAY
/ /	ELETRODUTO QUE SOBE - ELETRODUTO QUE DESCE
▶	TOMADA MÉDIA A 1,20m DO PISO
▷	TOMADA 2P+T - 0,40m DO PISO ACABADO
▶	TOMADA 2P+T - PARA AR CONDICIONADO
▭	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS - QDC
DR	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
1C.1	NOMECLATURA DO CIRCUITO 1 - DO QDC 1
⊙	HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD 3 m - 3/8"

OBSERVAÇÕES

TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ Ø3/4"

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 3 · LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 4 · LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 5 · LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 6 · LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 1 · LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO 2

GRADIL H=200cm

JARDIM

VAZIO ACIMA

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO

P.E.V.

HALL ENTRADA

VAZIO ACIMA

ACESSO PRINCIPAL

QDC 1

QDC 3

ATERRAMENTO

#50 T

#50 T

1 x Ø 60mm - PVC

CAIXA DE PASSAGEM
0,7 x 0,7 x 0,7 metros

MAPA CHAVE

I.5. 01 FEM

I.5.01 PNE FEM.

I.5.01 PNE MASC.

I.5. 01 MASC.

I.5. 02 FEM

I.5.02 PNE FEM.

I.5.02 PNE MASC.

I.5. 02 MASC.

SHAFT

AC 1

LABORATÓRIO DE PESQUISA

SALA DE ESTUDOS

TÉCNICO

SERVIDOR

SALA DE SEMINÁRIOS



DETALHE - SAÍDA ELETROCALHA
S/ESCALA

PLANTA 1º PAVIMENTO
ESC. 1:50



POLARIZAÇÃO DA TOMADA

Nº:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:
0	22.06.10	Sérgio	PROJETO INICIAL

FASE: PROJETO ELÉTRICO

OBSERVAÇÕES

PRÉDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕES

CAMPUS DE DIAMANTINA - MG

UFVJM — Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ 18.888.315/0001-57

TÍTULO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DETALHES

AUTOR PROJETO ELÉTRICO / RT: SERGIO PIRES ANTUNES — CREA 15.526/D - MG

DETALHAMENTO: 1º PAVIMENTO

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSAO 1	22.06.2010	SÉRGIO PIRES ANTUNES	01/03

ARQUIVO: ELETRICA SISTEMA DE INFORMAÇÕES V2000

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SUARIO\DESKTOP\ARQCAD\PROJETOS ELETRICOS\ELETRICA SISTEMA DE INFORMAÇÕES CAMPUS DIAMANTINA.ART

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features