1-NOTAS E DETALHES DE LOCA¢ëO E CARGAS

CONVEN€ëO PARA COTAS ACUMULADAS EM LOCA¢ì ES E DISTÂNCIAS AOS EIXOS LOCAIS SECUNDÓRIOS:



CONVEN€ëO DE MOMENTOS E FOR€AS:

- FZ : FORÇA VERTICAL (tf)
- FX e FY : FORÇAS HORIZONTAIS (tf)
- MX e MY : MOMENTOS (tfm)
- ESFOR¢OS COM VALORES CARACTERÍSTICOS
- A CONVEN€ëO APRESENTADA AO LADO INDICA A ORIENTA€ëO POSITIVA DOS ESFOR¢OS

CASOS DE CARREGAMENTO E COMBINA¢ì ES:

-TODAS PERMANENTES E ACIDENTAIS DOS PAVIMENTOS: SOMAT¦RIA DE CARREGAMENTOS VERTICAS DEVIDOS AO PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA, CARGAS PERMANENTES E ACIDENTAIS TOTAIS (SEM REDU€ëO).
-CASO (2): PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA.
-CASO (3): CARGAS PERMANENTES DA ESTRUTURA (EXCETO PESO PRÓPRIO).
-EMPUXO: CARGAS DEVIDAS A A€ëO DE EMPUXO HORIZONTAL DE SOLO (EVENTUALMENTE EXISTENTES).
-SUBPRESSÃO: CARGAS DEVIDAS A A€ëO DE EMPUXO VERTICAL DECORRENTE DE SUBPRESSÃO DO LENÇOL FRE?TICO (EVENTUALMENTE EXISTENTE).
-VENTO (1) 90â CARGAS DEVIDAS APENAS ê A€ëO DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 90â CONFORME A CONVEN€ëO ADOTADA EM RELA€ëO AO EIXO "X".
-VENTO (3) 0âCARGAS DEVIDAS APENAS ê A€ëO DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 0â CONFORME A CONVEN€ëO ADOTADA EM RELA€ëO AO EIXO "X".
-VENTO (5) 45â CARGAS DEVIDAS APENAS ê A€ëO DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 45â CONFORME A CONVEN€ëO ADOTADA EM RELA€ëO AO EIXO "X".
-VENTO (6) 135â CARGAS DEVIDAS APENAS ê A€ëO DO VENTO QUE INCIDE NA ESTRUTURA COM UM ÂNGULO DE 135â CONFORME A CONVEN€ëO ADOTADA EM RELA€ëO AO EIXO "X".

NOTAS:

•AS CARGAS APRESENTADAS REFLETEM O ESTADO DO PROJETO QUANDO ELAS FORAM ELABORADAS. MODIFICA¦ ES EM OUTRAS DISCIPLINAS QUE EXIJAM ALTERA€ëO NA GEOMETRIA E/OU NOS CARREGAMENTOS DO EDIFÍCIO (EM ESPECIAL ARQUITETURA, PAISAGISMO OU CONTEN¢ ES) EXIGIRÃO ATUALIZA€ëO DAS MESMAS ANTES DA ELABORA€ëO DO PROJETO EXECUTIVO DE FUNDA¦ ES E, POR CONSEQU¦NCIA, ANTES DA FINALIZA€ëO DAS CORRESPONDENTES ESTIMATIVAS DE CUSTOS DA OBRA.
-AS CARGAS AQUI INDICADAS FORAM GERADAS COM A HIPÓTESE DE QUE SOB CARGA, AS FUNDA¦ ES SOFREM DESLOCAMENTOS QUE PODEM SER DESPREZADOS. SE A SOLU¢ëO DE FUNDA¦ ES PROVOCAR RECALQUES DIFERENCIAIS QUE TORNEM INACEITÁVEL O USO DESTA HIPÓTESE, ESTE FATO DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO PROJETISTA ESTRUTURAL PARA A PRODU€ëO DE NOVA PLANTA JÁ QUE ESTA PLANTA ESTARÁ INVALIDADA.
•AS CARGAS DE VENTOS QUE INCIDEM NA ESTRUTURA SEGUINDO ÂNGULOS DE 270â 180â 225â 315âDEVEM SER OBTIDAS INVERTENDO-SE O SINAL DAS CARGAS DOS VENTOS DE 90â 0â 45â 135â RESPECTIVAMENTE.
- A PLANTA DE LOCA€ëO E CARGAS SOMENTE PODERÁ SER LIBERADA PARA OBRA QUANDO ESTIVER NA FASE "PROJETO EXECUTIVO". EM HIPÓTESE ALGUMA ANTES DISSO.
•AS CARGAS ACIDENTAIS FORAM PREVISTAS CONFORME A NBR6120, SENDO QUE NOS CARREGAMENTOS APRESENTADOS PODE EXISTIR REDU€ëO CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.2.1.8.
•O PROJETO DAS FUNDA¦ ES DEVERÁ INDICAR AS VIGAS DE TRAVAMENTO BEM COMO AS VIGAS DE EQUILÍBRIO (ALAVANCA) EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS EM FUN€ëO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXECUTAR A FUNDA€ëO CENTRADA SOB A CARGA OU NA DIVISA.
•O PESO PRÓPRIO DAS FUNDA¦ ES BLOCOS DE CORDAMENTO/SAPATAS NÃO ESTÁ INCLUSO NAS CARGAS VERTICAIS.
-A TABELA DE CARGAS PODE SER FORNECIDA EM PLANILHA ELETRÔNICA (.XLS), QUANDO SOLICITADO Ê KNUNK ENGENHARIA.
•O PROJETO DE FUNDA¦ ES DEVE CONSIDERAR TODOS OS ESFORÇOS E CASOS DE CARGA APRESENTADOS BEM COMO OS VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS OBTIDOS DA COMBINA€ëO ENTRE ELES.
-O PROJETISTA DE FUNDA¦ ES DEVE SOLICITAR FORMALMENTE Ê KNUNK ENGENHARIA AS COMBINA¦ ES E/OU CASOS DE CARGA DIFERENTES DOS JÁ APRESENTADOS EM PLANTA ESPECÍFICA, QUANDO ENTENDER QUE ISSO É NECESSÁRIO. ESTAS INFORMA¦ ES ADICIONAIS SERÃO FORNECIDAS EM PLANILHA ELETRÔNICA.
•QUANDO HOUVER ESFORÇO DE EMPUXO HORIZONTAL OU DE SUBPRESSÃO (VERTICAL), ESTES ESTARÃO INDICADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS CASOS "EMPUXO" E "SUBPRESSÃO". A INEXIST¦NCIA DE VALORES PARA OS ESFORÇOS DESSES CASOS INDICA QUE O PROJETO ESTRUTURAL NÃO CONSIDEROU TAL HIPÓTESE, E SE ELA SE CONFIRMAR A KNUNK ENGENHARIA DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA PARA AS DEVIDAS PROVID¦NCIAS, UMA VEZ QUE A TABELA DE CARGAS APRESENTADA NÃO É VÁLIDA E DEVE SER SUBSTITUÍDA.
•QUANDO NÃO ESTIVEREM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA PLANILHA, DEVEM SER CONSIDERADOS ESFORÇOS HORIZONTAIS ATUANTES EM AMBAS AS DIRE¦ ES DA ORDEM DE 3% DO ESFORÇO VERTICAL (FZ) PARA O CASO DE CARREGAMENTO "TODAS PERMANENTES E ACIDENTAIS DOS PAVIMENTOS".

2-ESPECIFICA¢ì ES PARA O CONCRETO ESTRUTURAL

1) A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA NESTE PROJETO, CONFORME TABELA 6.1 DA NBR 6118, É II (MODERADA).
2) A DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DO AGREGADO GRAÚDO UTILIZADO DEVE SER INFERIOR A 1,6cm;
3) RELA€ëO A/C (OU CIMENTO) (EM MASSA) CONFORME A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E NÃO SUPERIOR AO VALOR INDICADO NA TABELA 2.1 ABAIXO;
4) CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO (kg/m³) CONFORME A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E NÃO INFERIOR AO VALOR INDICADO NA TABELA 2.1 ABAIXO;
5) MASSA ESPECÍFICA APARENTE DO CONCRETO FRESCO NO INTERVALO ENTRE 2350 kg/m3 E 2400 kg/m3.
6) MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL (Eci) NA IDADE DE DESFORMA, CONFORME ITEM E NÃO INFERIOR AO VALOR CONSTANTE NA TABELA 2.2 ABAIXO.
7) O SLUMP (OU MÍNIMO REFERENCIADO NO ITEM ANTERIOR DEVERÁ SER DETERMINADO CONFORME O PRESCRITO NA NBR 8522,SENDO CONSIDERADO NESTA NORMA O MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL CORDIAL A 30% fc.
8) O RISCO DE OCORRÊNCIA DE REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO (SE A SUA FONTE OU ÁLCALI-SÍLICA OU ÁLCALI-CARBONATO) DEVE SER AVALIADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA PREVAMENTE AO SEU INÍCIO -OS AGREGADOS A UTILIZAR NO CONCRETO DEVEM SER CLASSIFICADOS EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.577, COMO POTENCIALMENTE INÓCUOS, POTENCIALMENTE REATIVOS OU DELETÉRIOS; -DE ACORDO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, DEVEM SER ADOTADAS AS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO OU ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO, PREVISTAS NA REFERIDA NORMA.
9) ESTE PROJETO ESTRUTURAL FOI ELABORADO SUPONDO:
-QUE A RESIST¦NCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO AOS 63 DIAS (FCK63) SERÁ NO MÍNIMO 12% SUPERIOR Ê RESIST¦NCIA Ê COMPRESSÃO AOS 28 DIAS (FCK63 > 1,12 x FCK28);
-QUE A RESIST¦NCIA Ê COMPRESSÃO DO CONCRETO AOS 365 DIAS (FCK365) SERÁ NO MÍNIMO 20% SUPERIOR Ê RESIST¦NCIA Ê COMPRESSÃO AOS 28 DIAS (FCK365 > 1,20 x FCK28);
-QUE NÃO HAVERÁ PERDA DE CRESCIMENTO AO LONGO DO TEMPO OCORRA COM O MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE DO CONCRETO NECESSÁRIOS QUE SEJA UTILIZADO O CONTROLE ESTATÍSTICO DA RESIST¦NCIA Ê COMPRESSÃO DO CONCRETO POR AMOSTRAGEM PARCIAL, CONFORME ITEM 6.2.3.1 DA NBR 12655.
-SUGERIMOS QUE SEJA FEITO O AMOSTRAGEM DO LOTE DE CONCRETO COM REFERÊNCIA DO LOTE DE CONCRETO COM REFERÊNCIA DO LOTE DE CONCRETO COM REFERÊNCIA